

О техническом состоянии сетей МУП «НРЭС» за Март 2015 года

О техническом состоянии сетей, в том числе;		Техническое состояние электрических сетей, на находящихся в эксплуатации МУП «НРЭС»,		
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и включения их в работу, причин аварий «по итогам расследования в установленном порядке и мероприятий по их устранению		1) Внеплановое ВЛЗ-16ЛН-10 ВЛЗ-6-ЛН-10 ВЛЗ-10-ЛН10 Подключение БКТП-919 Оперативные переключения 02,03,15 Восстановление 02,03,15 2) Аварийное отключение ВЛЗ-6-ЛН-10 ВЛЗ-16-ЛН-10 (линии совместной подвески) Падение элемента фасада на ВЛЗ-10кВ, оп №22 Демонтаж элементов фасада.		
ИТОГО:	АВАРИЙНЫХ	1	Внеплановое	1
Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии (кВт*ч)		Нет сведений, в связи с тем, что предприятие не производит отпуск электрической энергии, а осуществляет транспорт электрической энергии.		
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения		14,5 тыс.кВт		
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше		Свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше на балансе МУП «НРЭС» не имеется.		
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)		За Март 2015 г. выведенных в ремонт подстанций не имеется		
Контроль качества		Результаты проведенных контрольных замеров соответствуют ГОСТ 32144-2013, отклонений качества электрической энергии нет		