

О техническом состоянии сетей МУП «НРЭС» за Май 2015 года

О техническом состоянии сетей, в том числе;		Техническое состояние электрических сетей, на находящихся в эксплуатации МУП «НРЭС»,	
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и включения их в работу, причин аварий «по итогам расследования в установленном порядке и мероприятий по их устранению»		Аварийное отключение ВЛЗ-12-ЛН-10 ВЛЗ-22-ЛН-10 (линии совместной подвески) 26,05,15 Срыв провода с изолятора опоры №71. Восстановление: 26,05,15	
ИТОГО:	АВАРИЙНЫХ	1	ПЛАНОВЫХ 0
Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии (кВт*ч)		Нет сведений, в связи с тем, что предприятие не производит отпуск электрической энергии, а осуществляет транспорт электрической энергии.	
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения		14,1 тыс.кВт	
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше		Свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше на балансе МУП «НРЭС» не имеется.	
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)		За Май 2015 г. выведенных в ремонт подстанций не имеется	
Контроль качества		Результаты проведенных контрольных замеров соответствуют ГОСТ 32144-2013, отклонений качества электрической энергии нет	