

О техническом состоянии сетей МУП «НРЭС» за Ноябрь 2015 года

О техническом состоянии сетей, в том числе;		Техническое состояние электрических сетей, на находящихся в эксплуатации МУП «НРЭС»,	
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и включения их в работу, причин аварий «по итогам расследования в установленном порядке и мероприятий по их устранению		ВЛЗ-6-ЛН-10 ВЛЗ-16-ЛН-10 07,11,15 Вынос КТП-876 из зоны строительства. Оперативные переключения собрана схема аварийного режима. ВЛЗ-6-ЛН-10 ВЛЗ-16-ЛН-10 07,11,15 Оперативные переключения схема нормального режима	
ИТОГО:	АВАРИЙНЫХ	0	ПЛАНОВЫХ 2
Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии (кВт*ч)		Нет сведений, в связи с тем, что предприятие не производит отпуск электрической энергии, а осуществляет транспорт электрической энергии.	
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения		12,8 тыс.кВт	
О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше		Свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше на балансе МУП «НРЭС» не имеется.	
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)		За Ноябрь 2015 г. выведенных в ремонт подстанций не имеется	
Контроль качества		Результаты проведенных контрольных замеров соответствуют ГОСТ 32144-2013, отклонений качества электрической энергии нет	