

О техническом состоянии сетей МУП «НРЭС» за Июнь 2016 года

О техническом состоянии сетей, в том числе;		Техническое состояние электрических сетей, на находящихся в эксплуатации МУП «НРЭС»,	
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и включения их в работу, причин аварий «по итогам расследования в установленном порядке и мероприятий по их устранению		Аварийное отключение ВЛЗ-16-ЛН-10 13,06,16 обгорание шлейфа оп№15 Замена ОПН, восстановление шлейфа 13,06,16 ВЛЗ-22-ЛН-10 21,06,16 Обрыв шлейфа на оп№75 восстановлении шлейфа 21,06,16	
ИТОГО:	АВАРИЙНЫХ	2	ПЛАНОВЫХ 0
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)		За Июнь 2016 г. выведенных в ремонт подстанций не имеется	
Контроль качества		Результаты проведенных контрольных замеров соответствуют ГОСТ 32144-2013, отклонений качества электрической энергии нет	