

О техническом состоянии сетей МУП «НРЭС» за Апрель 2017 года

О техническом состоянии сетей, в том числе;		Техническое состояние электрических сетей, на находящихся в эксплуатации МУП «НРЭС»,		
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и включения их в работу, причин аварий «по итогам расследования в установленном порядке и мероприятий по их устранению		<p>1). 11.04.2017 г. в 18:00 - аварийное отключение 8-ЛГ-10. Обрыв шлейфа. Восстановлено - 11.04.2017 г. в 19:20.</p> <p>2). 11.04.2017 г. - аварийное отключение 12-ЛГ-10 в 14:00. Поломка концевой муфты. Восстановлено - 11.04.2017 г. в 20:00.</p> <p>3). 18.04.2017 г. в 14:20 - аварийное отключение 22-ЛН-10. Обгорание шлейфа на КТП-825 оп.№52.2. Восстановлено - 18.04.2017 г. в 14:50.</p> <p>4). 24.04.2017 г. в 14:00 - аварийное отключение 20-ЛН-10. Наброс на линии. Восстановлено - 24.04.2017 г. в 14:20.</p> <p>5). 24.04.2017 г. в 18:00 - аварийное отключение 20-ЛН-10. Наброс на линии. Восстановлено - 24.04.2017 г. в 18:20.</p>		
ИТОГО:	АВАРИЙНЫХ	5	ПЛАНОВЫХ	0
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)		За Апрель 2017 г. выведенных в ремонт подстанций не имеется.		