

О техническом состоянии сетей МУП «НРЭС» за Июль 2017 года

О техническом состоянии сетей, в том числе;	Техническое состояние электрических сетей, на находящихся в эксплуатации МУП «НРЭС»,			
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и включения их в работу, причин аварий «по итогам расследования в установленном порядке и мероприятий по их устранению	<p>1). 15.07.2017 г. в 17:00 - аварийное отключение 4-ЛГ-10. Обрыв шлейфа. Восстановлено - 15.07.2017 г. в 21:00 (отыскание места повреждения, замена высоковольтного прокола).</p> <p>2). 21.07.2017 г. в 08:00 - аварийное отключение 12-ЛГ-10. Повреждение кабельной муфты на ТП-813. Восстановлено - 21.07.2017 г. в 12:00 (замена высоковольтной муфты).</p> <p>3). 21.07.2017 г. в 11:00 - аварийное отключение 16-ЛН-10. Сгорел высоковольтный предохранитель на ТП-888. Восстановлено - 21.07.2017 г. в 13:00 (выявление места повреждения, замена высоковольтного предохранителя).</p>			
ИТОГО:	АВАРИЙНЫХ	3	ПЛАНОВЫХ	0
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)	В Июле 2017 г. электрооборудование в ремонт не выводилось.			