

О техническом состоянии сетей МУП «НРЭС» за Июнь 2017 года

О техническом состоянии сетей, в том числе;	Техническое состояние электрических сетей, на находящихся в эксплуатации МУП «НРЭС»,			
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и включения их в работу, причин аварий «по итогам расследования в установленном порядке и мероприятий по их устранению	1). 29.06.2017 г. в 14:00 - аварийное отключение 8-ЛГ-10. Обрыв шлейфа. Восстановлено - 29.06.2017 г. в 15:30.			
ИТОГО:	АВАРИЙНЫХ	1	ПЛАНОВЫХ	0
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)	В Июне 2017 г. электрооборудование в ремонт не выводилось.			