

О техническом состоянии сетей МУП «НРЭС» за МАРТ 2017 года

О техническом состоянии сетей, в том числе;		Техническое состояние электрических сетей, на находящихся в эксплуатации МУП «НРЭС»,		
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и включения их в работу, причин аварий «по итогам расследования в установленном порядке и мероприятий по их устранению		<p>1). 01.03.2017 г. - аварийное отключение ТП-900 (по ул. Победа, д. 2, г. Невельск). Обрыв провода. Восстановлено - 01.03.2017 г.</p> <p>2). 25.03.2017 г. - аварийное отключение ТП-906. Замена предохранителя РУ-10кВ. Восстановлено - 25.03.2017 г.</p> <p>3).25.03.2017 г. - аварийное отключения 8-лг-10. Обрыв шлейфа. Восстановлено - 25.03.2017 г.</p>		
ИТОГО:	АВАРИЙНЫХ	3	ПЛАНОВЫХ	0
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)		За Март 2017 г. выведенных в ремонт подстанций не имеется.		