

О техническом состоянии сетей МУП «НРЭС» за Март 2020 года

О техническом состоянии сетей, в том числе;	Техническое состояние электрических сетей, находящихся в эксплуатации МУП «НРЭС»,			
<p>О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и включения их в работу, причин аварий «по итогам расследования в установленном порядке и мероприятий по их устранению»</p>	<p>1). <u>11.03.2020 г. в 19:54</u> - аварийное отключение линии 4-ЛГз-10 кВ (сгорание предохранителей в ТП-119). Восстановлено <u>11.03.2020 г. в 22:20</u> (замена высоковольтных вставок).</p> <p>2). <u>12.03.2020 г. в 09:11</u> - аварийное отключение линии 8-ЛГз-10 кВ (перекрытие низковольтного рубильника, сгорание высоковольтных предохранителей). Восстановлено <u>12.03.2020 г. в 09:22</u> (замена высоковольтных вставок).</p> <p>3). <u>21.03.2020 г. в 01:03</u> - аварийное отключение линии 12-ЛГз-10 кВ (разрушение опорного изолятора). Восстановлено <u>21.03.2020 г. в 09:15</u> (замена изолятора).</p>			
<p>О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)</p>	<p>1). <u>31.03.2020 г. с 10:03 до 10:55</u> - плановое отключение линии 2-ЛГз-10 кВ по заявке "Сахалинэнерго" (ремонт оборудования).</p>			
ИТОГО:	АВАРИЙНЫХ	3	ПЛАНОВЫХ	1