

Результаты проведенных контрольных замеров соответствуют ГОСТ 32144-2013, отклонений качества электрической энергии нет. Информация передана субъектам оперативно-диспетчерского управления.