

О техническом состоянии сетей МУП «НРЭС» за Ноябрь 2017 года

О техническом состоянии сетей, в том числе;		Техническое состояние электрических сетей, на находящихся в эксплуатации МУП «НРЭС»,		
О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и включения их в работу, причин аварий «по итогам расследования в установленном порядке и мероприятий по их устранению		1). 14.11.2017 г. - аварийное отключение линии 20-ЛН2-10 в 14-00 (обгорание шлейфа) Восстановлено 14.11.2017 г. в 16-50 (замена ОПН). 2). 14.11.2017 г. - аварийное отключение линии 16-ЛН2-10 в 17-30 (пробой опорного изолятора ТП-875) Восстановлено 14.11.2017 г. в 19-00 (замена опорного изолятора).		
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)		1). 10.11.2017 г. - плановое отключение линии 12-ЛГ-10 с 10-00 до 15-00 (строительство линии Горнозаводск-Шебунино); 2). 30.11.2017 г. - плановое отключение линии 12-ЛГ-10 с 10-00 до 16-00 (строительство линии Горнозаводск-Шебунино).		
ИТОГО:	АВАРИЙНЫХ	2	ПЛАНОВЫХ	2